


- 1 - Baza infrastructura drum
- 2 - Umplutura compactata in straturi succesive de 30 cm
- 3 - Umplutura de protectie din nisip min. 30 cm
- 4 - Umplutura laterala din nisip
- 5 - Pat de pozare din nisip min. 15 cm
- 6 - Conducta apa uza menajera PP Dn 250 mm
- 7 - Sprijiniri transee verticale cu panouri metalice (inaltime variabila in functie de adancimea de sapatura)




- sapatura va incepe numai dupa identificarea tuturor retelelor de utilitati in prezenta beneficiarilor, in scopul evitarii oricarei degradari de lucrari sau accidente de munca
- pozitia conductelor se va finaliza la predarea amplasamentului, in prezenta reprezentantilor detinatorilor de retele edilitare in zona
- la executie se vor respecta conditiile impuse de normele de sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta PSI
- executia lucrarilor se va face cu respectarea normativului NP133-2011 privind amplasarea retelelor in teren, STAS 8591/91
- sapaturile se vor sprijinii conform STAS 4163-3/96, iar transeea se va imprejmui

Pentru santuri cu pereti verticali si adancimi de sapatura pana la 4,0m, latimea transeii va avea valori STAS4163/3-1996, tinand cont de:

- conducte cu $D_n \leq 200\text{mm}$ - $L = \min 700\text{mm}$;
- conducte cu $D_n > 200\text{mm}$ - $L = D_{\text{cond}} + 2b$.

Diametrul nominal,mm	b lucr. minim ,cm
$Dn200 \leq Dn < 350$	25
$Dn350 \leq Dn < 700$	30
$Dn700 \leq Dn < 1400$	40
$Dn > 1400$	55

	S.C. City Aqua Plan S.R.L. Str. Castanului, nr.1 Tel:0745 485 718		J8/1870/2015 CUI 35227368	REABILITARE ȘI EXTINDERE CONDUCTĂ APĂ UZATĂ ȘI APĂ POTABILĂ ȘI ÎNFÎINȚARE SISTEM CANALIZARE APĂ PLUVIALĂ(COLECTARE, EVACUARE APE PLUVIALE) - ETAPA II : REABILITARE CONDUCTĂ APĂ UZATĂ PE STRADA ANINIȘ	Proiect nr. 14/2020
					Revizia nr. 00
					Ediția nr. 01
PROIECTAT	Ing. Stroie Andrei Daniel		SCARA	BENEFICIAR:	Faza:
DESENAT	Ing. Stroie Andrei Daniel		-	COMUNA CORNU ,JUD. PRAHOVA	P.T.E + P.A.C.
APROBAT	Ing. Stroie Andrei Daniel		DATA	TITLU PLANȘĂ: Detaliu pozare conducta	Plansa nr.
			07.2020		D-01